


BST eltromat France

91374 VERRIERES LE BUISSON
Tel : 01.69.20.07.41
Fax : 01 69 20 78 08

FEUILLE DE DETACHEMENT

INTERVENTION DE M. CHAREWICZ

- 15/6/21	Client : CGP D. CHIGROS	Commande n° : 0455 (BST ASD 073370)
Objet : Disjoncteur 80A 400 sur WAT Primaflex		
Temps de travail : Arrivé 15h. Départ 17h.		
Remarques / Rapport : Câblage, synchro et mise en service		
Prestation terminée ☒	CHIGROS 	
Visite supplémentaire nécessaire		☐
Nom et signature/cachet du client :		